

Referenčni stroški proizvodnje elektrike v proizvodnih napravah OVE in SPTE – javni poziv februar 2018

Agencija za energijo na podlagi 17. člena Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 74/16) objavlja referenčne stroške proizvodnje električne energije (v nadaljevanju RSEE) v proizvodnih napravah OVE in SPTE, ki pomenijo zgornjo mejo cene elektrike proizvodne naprave, ki jo lahko ponudi investitor v prijavi projekta na javni poziv za vstop proizvodnih naprav v podporno shemo.

PN OVE [EUR/MWh]	do 50 kW	do 1 MW	do 10 MW
1. Hidroelektrarne*	107,70	$RSEE_{HE} = 81,614 * P_{el}^{-0,089}$	
2. Vetrne elektrarne	119,51	78,35	68,56 (velja do 50 MW)
3.1 Sončne elektrarne - na stavbah**	91,80 (do 11 kW)	PN SE nad 11 kW _{el} : $RSEE_{SES} = 70,427 * P_{el}^{-0,060}$	
3.2 Sončne elektrarne - samostojni objekti	66,50		
4. Geotermalne elektrarne	154,25		
5.1 Elektrarne na lesno biomaso	171,80 (SDRS 74,52)	157,19 (SDRS 67,59)	155,46 (SDRS 88,74)
5.4. Stare elektrarne na lesno biomaso	54,73		
6.1 Bioplinske enote - biomasa	197,86 (SDRS 32,35)	111,05 (SDRS 14,18)	91,30 (SDRS 9,67)
6.2 Bioplinske enote - odpadki	105,07		80,43
8. Elektrarne na bioplin iz čistilnih naprav	70,32	60,77	53,70
7. Elektrarne na odlagališčni plin	69,93	53,70	49,20
9. Elektrarne na biološko razgradljive odpadke		62,59	60,09

PN SPTE [EUR/MWh]	PN SPTE	do 5 kW _{el}	***večje od 5 kW _{el}
NDRS _{SPTE}	do 4.000 ur	107,47	$NDRS_{<4000} = 43,122 * P_{el}^{-0,172}$
	nad 4.000 ur	73,76	$NDRS_{>4000} = 29,694 * P_{el}^{-0,171}$
SDRS _{SPTE}		59,26	$SDRS_{SPTE} = 45,387 * P_{el}^{-0,051}$
RSEE _{SPTE}	do 4.000 ur	166,73	NDRS + SDRS
	nad 4.000 ur	133,02	

Pri določitvi ponujene cene za PN OVE na biomaso in PN SPTE se pri izračunu CEPN iz 3. poglavja metodologije uporabi SDRS, zapisan v tabeli (ustrezen tehnologiji, velikosti oz. režimu obratovanja PN).

Pel - nazivna električna moč proizvodne naprave v MW, zaokrožena na 3 decimalna mesta.

Opombe k objavljeni tabeli:

*RSEE za **hidroelektrarne** z nazivno električno močjo 50 kW_{el} ali več se določijo z regresijsko enačbo, ki je zapisana v tabeli;

RSEE za **sončne elektrarne na stavbah z nazivno električno močjo večjo od 11 kW_{el} se določijo z regresijsko enačbo, ki je zapisana v tabeli;

***Nespremenljivi del referenčnih stroškov (NDRS_{SPTE}) in spremenljivi del referenčnih stroškov (SDRS_{SPTE}) za **proizvodne naprave SPTE** večje od 5 kW_{el} se določijo z uporabo regresijskih enačb, zapisanih v tabeli.

Številka: 314-2/2018-03/379

Datum: 23. 2. 2018