

Primeri razvrščanja prekinitev po vzroku

Primeri razvrščanja prekinitev po vzroku so pripravljene skladno s petim odstavkom 28. člena Akta o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo (Ur. l. RS, 59/15, 23/18 in 62/19) in šifrantom prekinitev iz sistema za poročanje.

Zadnja posodobitev: 4. 12. 2019

Uporablja se od: 1. 1. 2020

Naziv	Vzrok prekinitev	ID šifranta	Primer dogodka	Dokazila za razvrščanje
Vzdrževalna dela – pregled	Lastni	1	/	/
Vzdrževalna dela – revizija	Lastni	2	/	/
Vzdrževalna dela – remont	Lastni	3	/	/
Vzdrževalna dela – obnova	Lastni	4	/	/
Novogradnja	Lastni	5	/	/
Slaba montaža/gradnja/nadzor	Lastni	6	/	/
Pomanjkljivo vzdrževanje	Lastni	7	/	/
Prenapajanje	Lastni	8	/	/
Preklop v normalno stanje	Lastni	9	/	/
Varnostni izklop	Lastni	10	/	/
Napačna stikalna manipulacija	Lastni	11	/	/
	Tuji	11	Napačna stikalna manipulacija v omrežju ali napravah tretje osebe / uporabnika.	- zapisnik o dogodku; - izjava tretje osebe / uporabnika o dogodku
Slučajni dotik	Lastni	12	/	/
Nepravilno delovanje zaščite	Lastni	13	/	/
Preobremenitev	Lastni	14	/	/
Obratovalna prenapetost	Lastni	15	/	/
Material - napake v izdelavi, obraba	Lastni	16	/	/
Staranje materiala	Lastni	17	/	/
Povratni vplivi	Lastni	18	/	/

Naziv	Vzrok prekinitve	ID šifranta	Primer dogodka	Dokazila za razvrščanje
Mraz	Lastni	19	/	/
	Višja sila	19	/	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega so razvidne poškodbe elementov omrežja; - namensko izdelano ali javno objavljeno poročilo ¹ o izrednih dogodkih, izdanih s strani uradnih organov (npr. ARSO ² , URSZR ³ ipd.), iz katerega je razviden nastop izjemnih okoljskih parametrov ter korelacija z lokacijo okvare; - dokazilo, da so okoljski parametri iz prejšnje alineje presegali meje, določene s projektnimi pogoji
Atmosferski toplotni vplivi (vročina)	Lastni	20	/	/
	Višja sila	20	/	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega so razvidne poškodbe elementov omrežja; - namensko izdelano ali javno objavljeno poročilo o izrednih dogodkih, izdanih s strani uradnih organov (npr. ARSO, URSZR ipd.), iz katerega je razviden nastop izjemnih okoljskih parametrov ter korelacija z lokacijo okvare; - dokazilo, da so okoljski parametri iz prejšnje alineje presegali meje, določene s projektnimi pogoji
Vlaga (megla, rosa, dež, kondenz)	Lastni	22	/	/
Korozija	Lastni	23	/	/
Sol	Lastni	24	/	/

¹ Za javno objavljeno poročilo ne šteje zajeta ekranska slika s spletnih strani z obvestilom o izrednem dogodku.

² Agencija Republike Slovenije za okolje.

³ Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Naziv	Vzrok prekinitev	ID šifranta	Primer dogodka	Dokazila za razvrščanje
Padec ali dotik drevja	Tuji	26	Sečnja gozda, padec odmrlega drevesa	<ul style="list-style-type: none"> - zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega je poleg poškodovanih elementov omrežja jasno razvidno, da je rastišče drevesa izven poseka trase; - slikovni material mora zagotavljati časovno (datum in čas) ter krajevno korelacijo z dogodkom (GPS lokacijo); - izjava tretje osebe (izvajalca sečnje ali lastnika gozda) o povzročitvi škode na omrežju ali - zapisnik o dogodku, potrjen s strani krajevne enote Zavoda za gozdove RS ali - zapisnik zavarovalnice, iz katerega je razviden povzročitelj - tretja oseba
Zemeljska dela	Tuji	27	<ul style="list-style-type: none"> - poškodba podzemnega voda zaradi zemeljskih del; - poškodba podpore nadzemnega voda ali pretrganje vodnika zaradi gradbenih del 	<ul style="list-style-type: none"> - zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega je jasno razvidna poškodba elementov omrežja; - izjava tretje osebe (izvajalca zemeljskih del) o povzročitvi škode na omrežju ali - zapisnik zavarovalnice, iz katerega je razviden povzročitelj - tretja oseba
Tuje osebe	Tuji	28	/	<ul style="list-style-type: none"> - zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega so razvidne poškodbe elementov omrežja; - dokazilo, da je prekinitev posledica delovanja tuje osebe, kot sta npr.: - izjava tuje osebe o povzročitvi škode na omrežju ali - zapisnik zavarovalnice, iz katerega je razviden povzročitelj - tuja oseba

Naziv	Vzrok prekinitev	ID šifranta	Primer dogodka	Dokazila za razvrščanje
Ptiči	Tuji	29	/	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega so jasno razvidne poškodbe omrežja in povzročitelj; - slikovni material mora zagotavljati časovno (datum in čas) ter krajevno korelacijo z dogodkom (GPS lokacijo)
Druge živali	Tuji	30	/	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega so jasno razvidne poškodbe omrežja in povzročitelj; - slikovni material mora zagotavljati časovno (datum in čas) ter krajevno korelacijo z dogodkom (GPS lokacijo)
Okvara na postrojih uporabnikov	Tuji	31	/	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega so razvidni poškodovani elementi omrežja oziroma instalacije; - izjava uporabnika o povzročitvi prekinitev
Napačni priklop pri uporabniku	Tuji	32	/	- zapisnik o dogodku; - izjava uporabnika o povzročitvi prekinitev
Izklop na zahtevo tretje osebe	Tuji	33	/	- zapisnik o dogodku; - kopija zahteve tretje osebe (uporabnika oz. upravljavca omrežja) - depeša itd.
Namerna poškodba naprav (vandalizem)	Tuji	34	/	- zapisnik o dogodku; - dokazilo, da je povzročitelj prekinitev tretja oseba, kot je npr. kopija policijskega zapisnika, iz katerega je razvidna korelacija z dogodkom
Okvara na sosednjem distribucijskem sistemu	Tuji	35	/	- zapisnik o dogodku; - dokazilo, da je vzrok prekinitev okvara na sosednjem distribucijskem sistemu - poročilo o dogodku in izjava upravljavca sosednjega distribucijskega omrežja

Naziv	Vzrok prekinitev	ID šifranta	Primer dogodka	Dokazila za razvrščanje
Okvara na postrojih veleodjemalcev	Tuji	36	/	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega so razvidni poškodovani elementi omrežja oziroma instalacije; - poročilo o dogodku in izjava veleodjemalca o povzročitvi prekinitev
Okvara na prenosnem sistemu	Tuji	37	/	- zapisnik o dogodku; - poročilo o dogodku in izjava o okvari systemskega operaterja
Terorizem in podobna dejanja	Tuji	38	/	- zapisnik o dogodku; - dokazilo, kot je npr. kopija policijskega zapisnika, iz katerega je razvidna korelacija z dogodkom
Udar strele	Lastni	40	/	/
	Višja sila	40	Izjemoma se upošteva kot višja sila v primeru nastopa izrednih okoljskih parametrov.	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega je jasno razvidna poškodba elementov omrežja; - poročilo iz sistema SCALAR, iz katerega je razvidna korelacija prekinitev in udara strele, katerega parametri presegajo projektne pogoje za gradnjo omrežij
Veter	Lastni	41	/	/
	Višja sila	41	Izjemoma se upošteva kot višja sila v primeru nastopa izrednih okoljskih parametrov.	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega je jasno razvidna poškodba elementov omrežja; - namensko izdelano ali javno objavljeno poročilo o izrednih dogodkih, izdanih s strani uradnih organov (npr. ARSO, URSZR ipd.), iz katerega je razviden nastop izjemnih okoljskih parametrov ter korelacija z lokacijo okvare

Naziv	Vzrok prekinitev	ID šifranta	Primer dogodka	Dokazila za razvrščanje
Poplava	Višja sila	42	/	<ul style="list-style-type: none"> - zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega je jasno razvidna poškodba elementov omrežja; - namensko izdelano ali javno objavljeno poročilo o izrednih dogodkih, izdanih s strani uradnih organov (npr. ARSO, URSZR ipd.), iz katerega je razviden nastop izjemnih okoljskih parametrov ter korelacija z lokacijo okvare
Potres	Višja sila	43	/	<ul style="list-style-type: none"> - zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega je jasno razvidna poškodba elementov omrežja; - namensko izdelano ali javno objavljeno poročilo o izrednih dogodkih, izdanih s strani uradnih organov (npr. ARSO, URSZR ipd.), iz katerega je razviden nastop izjemnih okoljskih parametrov ter korelacija z lokacijo okvare
Plaz (snežni, zemeljski)	Višja sila	44	/	<ul style="list-style-type: none"> - zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega je jasno razvidna poškodba elementov omrežja; - namensko izdelano ali javno objavljeno poročilo o izrednih dogodkih, izdanih s strani uradnih organov (npr. ARSO, URSZR ipd.), iz katerega je razviden nastop izjemnih okoljskih parametrov ter korelacija z lokacijo okvare

Naziv	Vzrok prekinitev	ID šifranta	Primer dogodka	Dokazila za razvrščanje
Požar	Lastni	45	/	/
	Tuji	45	/	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega je jasno razvidna poškodba elementov omrežja; - dokazilo, iz katerega je razvidno, da je dogodek posledica dejanja tretje osebe
	Višja sila	45	/	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega je jasno razvidna poškodba elementov omrežja; - dokazilo, iz katerega je razvidno, da je dogodek posledica višje sile, kot je namensko izdelano ali javno objavljeno poročilo o izrednih dogodkih, izdanih s strani uradnih organov (npr. ARSO, URSZR ipd.), iz katerega je razviden nastop izjemnih okoljskih parametrov ter korelacija z lokacijo okvare
Dodatna obremenitev - sneg	Lastni	46	/	/
	Višja sila	46	Izjemoma se upošteva kot višja sila v primeru nastopa izrednih okoljskih parametrov.	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega je jasno razvidna poškodba elementov omrežja; - namensko izdelano ali javno objavljeno poročilo o izrednih dogodkih, izdanih s strani uradnih organov (npr. ARSO, URSZR ipd.), iz katerega je razviden nastop izjemnih okoljskih parametrov ter korelacija z lokacijo okvare
Dodatna obremenitev - žled	Lastni	47	/	/
	Višja sila	47	Izjemoma se upošteva kot višja sila v primeru nastopa izrednih okoljskih parametrov.	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega je jasno razvidna poškodba elementov omrežja; - namensko izdelano ali javno objavljeno poročilo o izrednih dogodkih, izdanih s strani uradnih organov (npr. ARSO, URSZR ipd.), iz katerega je razviden nastop izjemnih okoljskih parametrov ter korelacija z lokacijo okvare

Naziv	Vzrok prekinitve	ID šifranta	Primer dogodka	Dokazila za razvrščanje
Drugi vzroki	Lastni	48	/	/
	Tuji	48	/	<ul style="list-style-type: none"> - zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega je jasno razvidna poškodba elementov omrežja; - dokazilo, iz katerega je razvidno, da je dogodek posledica dejanja tretje osebe
	Višja sila	48	/	<ul style="list-style-type: none"> - zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega je jasno razvidna poškodba elementov omrežja; - dokazilo, iz katerega je razvidno, da je dogodek posledica višje sile, kot je namensko izdelano ali javno objavljeno poročilo o izrednih dogodkih, izdanih s strani uradnih organov (npr. ARSO, URSZR ipd.), iz katerega je razviden nastop izjemnih okoljskih parametrov ter korelacija z lokacijo okvare; - dokazilo, da so nastopili parametri, ki presegajo projektne pogoje v primeru, da je prekinitev povezana z okoljskimi dogodki
	Višja sila	48	Izjemoma se kot višja sila upoštevata padec ali dotik drevja v primeru nastopa izrednih okoljskih parametrov.	<ul style="list-style-type: none"> - zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega je poleg poškodovanih elementov omrežja jasno razvidno, da je rastišče drevesa izven poseka trase; - slikovni material mora zagotavljati časovno (datum in čas) ter krajevno korelacijo z dogodkom (GPS lokacijo); - namensko izdelano ali javno objavljeno poročilo o izrednih dogodkih, izdanih s strani uradnih organov (npr. ARSO, URSZR ipd.), iz katerega je razviden nastop izjemnih okoljskih parametrov ter korelacija z lokacijo okvare

Naziv	Vzrok prekinitev	ID šifranta	Primer dogodka	Dokazila za razvrščanje
Padec letečega predmeta	Tuji	49	/	- zapisnik o dogodku; - slikovni material s terena, iz katerega je razviden vzrok prekinitev
Razpad sistema	Lastni	50	/	/
	Tuji	50	/	- zapisnik o dogodku; - dokazilo, iz katerega je razviden povzročitelj razpada sistema
Omejitev moči, energije	Tuji	51	/	- kopija zahtevka systemskega operaterja za razbremenjevanje sistema
Vihar	Višja sila	52	/	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega je jasno razvidna poškodba elementov omrežja; - namensko izdelano ali javno objavljeno poročilo o izrednih dogodkih, izdanih s strani uradnih organov (npr. ARSO, URSZR ipd.), iz katerega je razviden nastop izjemnih okoljskih parametrov ter korelacija z lokacijo okvare
Orkan	Višja sila	53	/	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega je jasno razvidna poškodba elementov omrežja; - namensko izdelano ali javno objavljeno poročilo o izrednih dogodkih, izdanih s strani uradnih organov (npr. ARSO, URSZR ipd.), iz katerega je razviden nastop izjemnih okoljskih parametrov ter korelacija z lokacijo okvare
Vojna, krizne razmere	Višja sila	54	/	- razglasitev vojnih oziroma kriznih razmer v državi

Naziv	Vzrok prekinitve	ID šifranta	Primer dogodka	Dokazila za razvrščanje
Nevihta	Lastni	55	/	/
	Višja sila	55	/	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega je jasno razvidna poškodba elementov omrežja; - namensko izdelano ali javno objavljeno poročilo o izrednih dogodkih, izdanih s strani uradnih organov (npr. ARSO, URSZR ipd.), iz katerega je razviden nastop izjemnih okoljskih parametrov ter korelacija z lokacijo okvare
Neurje	Lastni	56	/	/
	Višja sila	56	/	- zapisnik o dogodku; - slikovni material, iz katerega je jasno razvidna poškodba elementov omrežja; - namensko izdelano ali javno objavljeno poročilo o izrednih dogodkih, izdanih s strani uradnih organov (npr. ARSO, URSZR ipd.), iz katerega je razviden nastop izjemnih okoljskih parametrov ter korelacija z lokacijo okvare
NAČRTOVANE PREKINITVE	/	/	/	- delovni nalog ali delovni program; - dokazilo o obveščanju uporabnika v pisni obliki ali na drug osebni način, - v primeru, ko osebno obveščanje ni stroškovno učinkovito, pa dokazilo o pravočasnem obveščanju na spletni strani in v sredstvih javnega obveščanja. Kot ustrezno dokazilo za obveščanje v sredstvih javnega obveščanja se šteje kopija naročilnice ali elektronsko sporočilo z naročilom objave načrtovane prekinitev.