

Tabela pripomb k predlogu:
Akta o merilih za izdajo dovoljenja za gradnjo neposrednega voda

Predlagatelj/ Okrajšava	Ime/naziv predlagatelja:	Naslov:	Datum:
GIZ DEE	GIZ – distribucije električne energije	Slovenska 56, 1000 Ljubljana	3. 8. 2023
HSE	Skupina HSE, d.o.o.	Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana	7. 8. 2023

Predlagatelj	Št. člena	Št. odstavka	Št. točke	Vsebina pripombe oz. predloga	Utemeljitev	Upoštevane DA/NE	Utemeljitev agencije
GIZ DEE	4	4		V odstavku (4) se naj briše besedna zveza »tehnične rešitve in«. Popravljen odstavek se naj glasi: (4) Pri gradnji neposrednega voda srednje napetosti je treba upoštevati projektne pogoje, ki jih predpiše distribucijski operater.	Distribucijski operater ne sme predpisovati tehničnih rešitev za gradnjo neposrednih (tujih) vodov, ker slednji niso del elektroenergetskega omrežja in za njegovo pravilno in varno delovanje(izgradnjo) ne sme prevzemati odgovornosti. Tako kot vsi preostali mnenjedajalci zgolj poda projektne pogoje, ki morajo opredeljevati odmike neposrednega voda od vodov operaterja. <u>V tej točki je potrebno dopolniti tudi Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev podzemnih elektroenergetskih vodov izmenične nazivne napetosti nad 1 kV do 400 kV in v njem določiti odmike za neposredni vod, kot vod drugega operaterja in s tem</u>	DA	Popravek se smiselno upošteva v tretjem odstavku 4. člena. Četrti odstavek se črta, peti odstavek postane četrti odstavek, šesti odstavek pa postane peti odstavek.

					povečati razdalje vsaj na nivo razdalj TK vodov. V nasprotnem primeru se pri izkopih za gradnjo na razdaljah 20 cm ob vodih operaterja poveča nevarnost poškodb vodov operaterja in s tem zanesljivo delovanje operaterjevega omrežja!		
HSE	4	6		<p>Predlagamo dopolnitev 6. odstavka 4. člena, kot sledi:</p> <p>(6) Objekti, ki se bodo napajali preko neposrednega voda, ne morejo biti hkrati povezani z javnim elektroenergetskim sistemom, <u>razen v primeru, če priključek na javno omrežje služi kot redundanca oz. za zagotavljanje alternativnega napajanja objektov, ki morajo imeti zagotovljeno visoko razpoložljivost oskrbe z električno energijo zaradi varnosti.</u></p>	Objekti, ki morajo biti stalno napajani zaradi zagotavljanja varnosti in npr. zdravja pri delu, morajo biti izjema in imeti možnost alternativnega priklopa na javno omrežje v primeru napake oz. odpovedi delovanja neposrednega voda ali pa v primeru nerazpoložljivosti za čas vzdrževalnih del in podobno.	NE	Dovoljenje za izgradnjo neposrednega voda je v skladu z drugim odstavkom 135. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21 – v nadaljevanju ZOEE) možno le v primeru, ko je odjemalcem pravnomočno zavržena priključitev na sistem ali če potrebni sistem ne obstaja.
GIZ DEE	5		5	<p>V 5. točki se naj besedna zveza »tehničnimi rešitvami, ki se uporabljajo pri gradnji prenosnega oziroma distribucijskega sistema« nadomesti z besedno zvezo »projektnimi pogoji zadevnega elektrooperaterja«.</p> <p>Popravljen 5. točka se naj glasi: 5. pozitivno mnenje zadevnega elektrooperaterja, da je predvideni neposredni vod projektiran v skladu s podanimi projektnimi pogoji;</p>	Predlog sledi razlagi utemeljitve spremembe 4. člena. Elektrooperater ne sme prevzemanj odgovornosti za gradnjo tujih elektroenergetskih vodov na katere kvaliteto izgradnje(zanesljivost) nima vpliva in kateri se ne priključujejo na omrežje elektrooperaterja.	DA	
GIZ DEE	5		5,6,7	<p>V duhu predhodnih predlogov glede opustitve zahtev za podajanje tehničnih rešitev in posameznega potrjevanja ustreznosti oz. kvalitete gradnje, bi bilo navsezadnje smiselno 5., 6. in 7. točko združiti v eno. Preurejena 5. točka se naj glasi: 5. pozitivno mnenje zadevnega elektrooperaterja, da:</p>	<p>Predlog sledi opredelitvi oz. zmanjšanja števila izjav (dokumentov) operaterja. Zadevni elektrooperater bo na ta način lahko za vse tri zahteve iz točk 5., 6. in 7. izdal le eno skupno pozitivno mnenje. 5. člen po novem vsebuje 6 točk oz. 6 dokazil, ki so potrebna za gradnjo neposrednega voda.</p>	NE	Zadevna mnenja se tudi brez posega v akt lahko izdajo v enem samem dokumentu.

			<ul style="list-style-type: none">- je predvideni neposredni vod projektiran v skladu s podanimi projektnimi pogoji,- obratovanje neposrednega voda ne bo ogrozilo varnosti in zanesljivosti obratovanja prenosnega oziroma distribucijskega sistema,- obratovanje neposrednega voda ne bo vplivalo na pogoje za opravljanje dejavnosti tega operaterja;			
--	--	--	--	--	--	--